



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقاني	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
٢ رقم (٢٠١)	-	-	-	جناح (أ)	× √	تعبة
١ رقم (٥٠)	-	-	-		×	تعبة
-	١ رقم (٦٨)	-	-		√	-
١ رقم (٣)	-	-	-		√	-
١ رقم (١٩)	١ رقم (٢٠)	-	-		√	-
١ رقم (٢١)	١ رقم (٢٢)	-	-		√	-
١ رقم (٢٩)	١ رقم (٣٠)	-	-		√	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	-	-	-		√	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	١ رقم (٦٩)	-	-		× √ √	تعبة
-	-	١ رقم (٨)	-		√	-
١ رقم (٥٣)	-	-	-	جناح (ج)	√	-
-	١ رقم (٥٤)	-	-		√	-
١ رقم (٥٢)	-	-	-		√	-
١ رقم (٣٩)	-	-	-		×	تعبة
-	١ رقم (١٥)	٣ رقم (١٢، ١١، ١٠)	-		√	-
١ رقم (١٦)	-	-	-		√	-
١ رقم (١١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	١ رقم (١)	-		√	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	-	-	-		√	-
١ رقم (١٧)	١ رقم (١٨)	-	-		√	-
١ رقم (٢٤)	-	-	-		×	تعبة
١ رقم (٢٣)	-	-	-		√	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ج)	١ رقم (٢٥)	١ رقم (٢٦)	١ رقم (٢)	معمل الوسائل التعليمية	✓	-
	١ رقم (٤٢)	-	-	معمل التعبير الحرى	✓	-
	-	١ رقم (٤٣)	١ رقم (٣)	معمل الفسيولوجى	✓	-
	١ رقم (٣١)	-	-	نادى تكنولوجيا المعلومات	×	تعبئة
	٢ رقم (٥٩،٥٨)	-	-	الفصول	×✓	تعبئة
	-	-	٢ رقم (٥،٤)	حجرة كمنترول الدور الأرضى	✓	-
	٢ رقم (٤٤، ٤٥)	١ رقم (٤٦)	-	مدرج ١	××✓	تعبئة
	٢ رقم (٤٨،٤٧)	١ رقم (٤٩)	-	مدرج ٢	××✓	تعبئة
جناح (ب)	١ رقم (٥٦)	١ رقم (٥٧)	-	الكافتيريا	✓	-
	١ رقم (٦)	١ رقم (٧)	-	وحدة ضمان الجودة	✓	-
	١ رقم (٤)	١ رقم (٥)	-	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	✓	-
	١ رقم (٨)	-	١ رقم (٦)	المطبعة	✓	-
	١ رقم (٥١)	١ رقم ()	-	مخزن الجواله (١)	✓	-
	-	-	١ رقم (٧)	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	✓	-
	١ رقم (٦١)	-	-	مخزن الأثاث (٣)	✓	-
	-	١ رقم (٦٢)	-	مخزن الاثاث (٤)	✓	-
	-	١ رقم (٦٠)	-	مخزن الملاعب (٦)	✓	-
	١ رقم (٤٢)	-	-	مخزن المستديم (٨)	✓	-
	١ رقم (٩)	١ رقم (١٠)	-	طريقة شئون الطلاب	✓	-
	١ رقم (٥٥)	-	-	حجرة كمنترول الدراسات العليا	✓	-
	١ رقم (٢٧)	١ رقم (٢٨)	-	طريقة قسم المناهج	✓	-
	١ رقم (٣٢)	١ رقم (٣٣)	-	طريقة قسم التدريب	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال	نوع الجهاز		
				تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
٢ رقم (٣٧، ٣٦)	١ رقم (٣٨)	-	تابع جناح (ب)	حمام السباحة	× × √	تعبة
-	-	١ رقم (٩)	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	√	-	-
٣ رقم (٦٥، ٦٤، ٦٣)	١ رقم (٦٦)	-	ملاعب	√	-	-
-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	الملاعب	√	-	-
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج، وهكذا بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

ملحوظة : يوجد عدد (١٣) طفاية ماركة بافاريا فارغين بحاجة للتعبئة.

مسئول الدفاع المدني

محمد الغني محمد عبد الغني