



vice Dean for Environmental
Community Service

AU- QAD DC-FRM-005
رقم وتاريخ الإصدار ٢٠١٧/٠٢/٠١ - ٠٠٢



مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
✓	مكتب الأمن	-	-	✓	١ رقم (٢)
✓	الدفاع المدني	-	-	✓	١ رقم (١)
✓	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	-	-		١ رقم (٥٠)
✓	صالة اللياقة البدنية	-	١ رقم (٦٨)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	-
✓	وحدة القياس والتقويم	-	-	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٣)
✓✓	طريقة أمين الكلية	-	١ رقم (٢٠)		١ رقم (١٩)
✓✓	طريقة مكتب العميد	-	١ رقم (٢٢)	✓	١ رقم (٢١)
✓✓	طريقة قسم الإدارة	-	١ رقم (٣٠)	✓	١ رقم (٢٩)
✓✓	طريقة قسم علوم الصحة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (٣٤،٣٥)
✓✓✓	قاعة الجمباز	-	١ رقم (٦٩)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	٢ رقم (٤١،٤٠)
✓	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٨)	-		-
✓	صالة رفع الأثقال	-	-	✓	١ رقم (٥٢)
✓	صالة الملاكمة	-	١ رقم (٥٤)	-	-
✓	صالة المصارعة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم	١ رقم (٥٣)
✓	صالة المبارزة	-	-		١ رقم (٣٩)
✓✓✓✓	معمل الحاسب الآلى	٣ رقم ١٢،١١،١٠	١ رقم (١٥)	-	-
✓	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	-	-	✓	١ رقم (١٦)
✓✓✓	مكتبة الطلاب (أ)	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)		١ رقم (١١)
✓✓	مكتبة الطلاب (ب)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (١٤،١٣)
✓✓	مكتبة الدراسات العليا	-	١ رقم (١٨)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (١٧)
✓	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-		١ رقم (٢٤)
✓	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	-	-		١ رقم (٢٣)
✓✓✓	معمل الوسائل التعليمية	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)		١ رقم (٢٥)

جامعة أسيوط التطوير الإدارى والجودة - ضبط الوثائق

Tel external: 2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg



vice Dean for Environmental
Community Service

AU- QAD DC-FRM-005
رقم وتاريخ الإصدار ٢٠١٧/٠٢/٠١ - ٠٢



مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.

صالح للإستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودة ٦ كيلو	بودة ٦ كيلو (بافاريا)
✓	معمل التعبير الحركي	-	-		١ رقم (٤٢)
✓✓	معمل الفسيولوجي	١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)	يجب تغييرهم	-
✓	نادى تكنولوجيا المعلومات	-	-	لمضى أكثر من	١ رقم (٣١)
✓✓	الفصول	-	-	٢٠ عام على	٢ رقم (٥٩،٥٨)
✓✓	حجرة كمنترول الدور الأرضي	٢ رقم (٥،٤)	-	تركيبهم تبعا	-
✓✓✓	مدرج ١	-	١ رقم (٤٦)	لفحص الشركة	٢ رقم (٤٤، ٤٥)
✓✓✓	مدرج ٢	-	١ رقم (٤٩)		٢ رقم (٤٧، ٤٨)
✓✓	الكافتيريا	-	١ رقم (٥٧)		١ رقم (٥٦)
✓✓	وحدة ضمان الجودة		١ رقم (٧)		١ رقم (٦)
✓✓	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	-	١ رقم (٥)		١ رقم (٤)
✓✓	المطبعة	١ رقم (٦)	-		١ رقم (٨)
✓✓	مخزن الجوال (١)	-	١ رقم ()	يجب تغييرهم	١ رقم (٥١)
✓	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	١ رقم (٧)	-	لمضى أكثر من	-
✓	مخزن الأثاث (٣)	-	-	٢٠ عام على	١ رقم (٦١)
✓	مخزن الاثاث (٤)	-	١ رقم (٦٢)	تركيبهم تبعا	-
✓	مخزن الملاعب (٦)	-	١ رقم (٦٠)	لفحص الشركة	-
✓	مخزن المستديم (٨)	-	-		١ رقم (٤٢)
✓✓	طريقة شئون الطلاب	-	١ رقم (١٠)		١ رقم (٩)
✓	حجرة كمنترول الدراسات العليا	-	-		١ رقم (٥٥)
✓✓	طريقة قسم المناهج	-	١ رقم (٢٨)		١ رقم (٢٧)
✓✓	طريقة قسم التدريب	-	١ رقم (٣٣)		١ رقم (٣٢)
✓✓✓	حمام السباحة	-	١ رقم (٣٨)		٢ رقم (٣٧، ٣٦)
✓	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٩)	-	-	-

جامعة أسيوط التطوير الإدارى والجودة - ضبط الوثائق



vice Dean for Environmental
Community Service

AU- QAD DC-FRM-005
رقم وتاريخ الإصدار: ٢٠١٧/٠٣/٠١ - ٠٢



مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.

مكان الجهاز		نوع الجهاز				
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)	
✓✓✓✓	الملاعب	الملاعب	-	١ رقم(٦٦)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٣ رقم (٦٤،٦٣،٦٥)
✓			-	١(١٠ كيلو) رقم(٦٧)	-	-
إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			إجمالي ١٢ تلقائي	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	٦ سليم و ٤٠ يجب تغييرهم	إجمالي ٤٦ بودرة ٦ كيلو

بالنسبة لأجهزة الإنذار: يوجد جهاز (إنذار واحد) ويتبعه ٢٤ (كاسيل إنذار) موزعين على أجنحة الكلية الثلاثة.

بالنسبة لحنفيات الحريق: يوجد عدد (٢١) حنفية خاصة بالكلية داخل الكلية وخارجها وهي كالتالي:

الوصف	المكان	العدد
حنفية حريق	حول الكلية من الخارج	٦
	٣ في كل دور من (الأول - الرابع)	١٢
	الدور الخامس	٢
	الدور الأرضي.	١

ملحوظة: * يوجد بكل دور من الدور الأرضي حتى الدور الرابع (مخرج حنفية حريق) ويوجد بجواره صندوق يوجد به
خرطوم مياه للاستعمال عند الطوارئ.

وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعي

مسئول الدفاع المدني
عبد الغنى محمد عبد الغنى
٢٠٢٤

إيمان

تدريراً في ٢٤/١١/٢٠٢٤ م