



vice Dean for Environmental
Community Service

AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢-٠٣/٠١-٢٠١٧



مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقانى	ثانى أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)
√	مكتب الأمن	-	-	√	١ رقم (٢)
√	الدفاع المدنى	-	-	√	١ رقم (١)
√	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	-	-	-	١ رقم (٥٠)
√	صالة اللياقة البدنية	-	١ رقم (٦٨)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	-
√	وحدة القياس والتقويم	-	-	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٣)
√√	طريقة أمين الكلية	-	١ رقم (٢٠)	-	١ رقم (١٩)
√√	طريقة مكتب العميد	-	١ رقم (٢٢)	√	١ رقم (٢١)
√√	طريقة قسم الإدارة	-	١ رقم (٣٠)	√	١ رقم (٢٩)
×√	طريقة قسم علوم الصحة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (٣٥،٣٤)
√√√	قاعة الجمباز	-	١ رقم (٦٩)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	٢ رقم (٤١،٤٠)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٨)	-	لفحص الشركة	-
√	صالة رفع الأثقال	-	-	√	١ رقم (٥٢)
√	صالة الملاكمة	-	١ رقم (٥٤)	-	-
√	صالة المصارعة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم	١ رقم (٥٣)
√	صالة المبارزة	-	-	-	١ رقم (٣٩)
√√√√	معمل الحاسب الآلى	٣ رقم ١٢،١١،١٠	١ رقم (١٥)	-	-
√	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	-	-	√	١ رقم (١٦)
√√√	مكتبة الطلاب (أ)	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	-	١ رقم (١١)
√√	مكتبة الطلاب (ب)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (١٤،١٣)
√√	مكتبة الدراسات العليا	-	١ رقم (١٨)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (١٧)
√	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-	-	١ رقم (٢٤)
√	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	-	-	-	١ رقم (٢٣)
√√√	معمل الوسائل التعليمية	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)	-	١ رقم (٢٥)

جامعة أسسوط التطوير الإدارى والجودة - ضبط الوثائق

Tel external:2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg



vice Dean for Environmental
Community Service

AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢-٠١/٢٠١٧



مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)
√	معمل التعبير الحركي	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٤٢)
√√	معمل الفسيولوجي	١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)		-
√	نادى تكنولوجيا المعلومات	-	-		١ رقم (٣١)
√√	الفصول	-	-		٢ رقم (٥٩،٥٨)
√√	حجرة كمنترول الدور الأرضي	٢ رقم (٥،٤)	-		-
√√√	مدرج ١	-	١ رقم (٤٦)		٢ رقم (٤٤، ٤٥)
√√√	مدرج ٢	-	١ رقم (٤٩)		٢ رقم (٤٧،٤٨)
√√	الكافتيريا	-	١ رقم (٥٧)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٥٦)
√√	وحدة ضمان الجودة	-	١ رقم (٧)		١ رقم (٦)
√√	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	-	١ رقم (٥)		١ رقم (٤)
√√	المطبعة	١ رقم (٦)	-		١ رقم (٨)
√√	مخزن الجواله (١)	-	١ رقم ()		١ رقم (٥١)
√	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	١ رقم (٧)	-		-
√	مخزن الأثاث (٣)	-	-		١ رقم (٦١)
×	مخزن الاثاث (٤)	-	١ رقم (٦٢)		-
√	مخزن الملاعب (٦)	-	١ رقم (٦٠)		-
√	مخزن المستديم (٨)	-	-		١ رقم (٤٢)
√√	طريقة شئون الطلاب	-	١ رقم (١٠)		١ رقم (٩)
√	حجرة كمنترول الدراسات العليا	-	-		١ رقم (٥٥)
×√	طريقة قسم المناهج	-	١ رقم (٢٨)		١ رقم (٢٧)
√√	طريقة قسم التدريب	-	١ رقم (٣٣)		١ رقم (٣٢)
√√√	حمام السباحة	-	١ رقم (٣٨)		٢ رقم (٣٧،٣٦)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٩)	-	-	

جامعة أسبوط التطوير الإداري والجودة - ضبط الوثائق

Tel external:2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني : phyedu_vdenviro@aun.edu.eg



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز		نوع الجهاز			
			تلقائى	ثانى أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
√√√√	الملاعب	الملاعب	-	١ رقم (٦٦)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٣ رقم (٦٤،٦٣،٦٥)
√			-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	-
إجمالى أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			إجمالى ١٢ تلقائى	إجمالى ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	٦ سليم و ٤٠ يجب تغييرهم	إجمالى ٤٦ بودرة ٦ كيلو

• ملحوظة: ١- قسم علوم الصحة طفاية بودرة ٦ كيلو رقم (٣٥) فارغة.

٢- مخزن الأثاث رقم (٤) طفاية رقم (٦٢) ثانى أكسيد الكربون وجه الخرطوم تالف ولا يصلح ويجب تغييره.

٣- قسم المناهج طفاية رقم (٢٨) ثانى أكسيد الكربون فارغة.

بالنسبة لأجهزة الإنذار: يوجد جهاز (إنذار واحد) ويتبعه ٢٤ (كاسيل إنذار) موزعين على أجنحة الكلية الثلاثة.

بالنسبة لحفنيات الحريق: يوجد عدد (٢١) حنفية خاصة بالكلية داخل الكلية وخارجها وهى كالتالى:

العدد	المكان	الوصف
٦	حول الكلية من الخارج	حنفية حريق
١٢	٣ فى كل دور من (الأول - الرابع)	
٢	الدور الخامس	
١	الدور الأرضى.	

ملحوظة: * يوجد بكل دور من الدور الأرضى حتى الدور الرابع (مخرج حنفية حريق) ويوجد بجواره صندوق يوجد به

خرطوم مياه للاستعمال عند الطوارئ.

مسئول الدفاع المدنى

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبدالغنى محمد عبدالغنى

إيمان

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباى

تمديراً فى ٤/١٣/٢٠٢٤ م



**vice Dean for Environmental
Community Service**

AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢-٠١/٠٣/٢٠١٧



**مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة**