



AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢ - ٠١ / ٠٣ / ٢٠١٧



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة



كلية علوم الرياضة

جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر فبراير ٢٠٢٥ م.

صالح للإستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
√	مكتب الأمن	-	-	√	١ رقم (٢)
√	الدفاع المدني	-	-	√	١ رقم (١)
√	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	-	-		١ رقم (٥٠)
√	صالة اللياقة البدنية	-	١ رقم (٦٨)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	-
√	وحدة القياس والتقويم	-	-	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٣)
√√	طريقة أمين الكلية	-	١ رقم (٢٠)		١ رقم (١٩)
√√	طريقة مكتب العميد	-	١ رقم (٢٢)	√	١ رقم (٢١)
√√	طريقة قسم الإدارة	-	١ رقم (٣٠)	√	١ رقم (٢٩)
×√	طريقة قسم علوم الصحة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (٣٥، ٣٤)
√√√	قاعة الجمباز	-	١ رقم (٦٩)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	٢ رقم (٤١، ٤٠)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٨)	-		-
√	صالة رفع الأثقال	-	-	√	١ رقم (٥٢)
√	صالة الملاكمة	-	١ رقم (٥٤)	-	-
√	صالة المصارعة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	١ رقم (٥٣)
√	صالة المبارزة	-	-	تركيبهم	١ رقم (٣٩)
√√√√	معمل الحاسب الآلى	٣ رقم ١٢، ١١، ١٠	١ رقم (١٥)	-	-
√	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	-	-	√	١ رقم (١٦)
√√√	مكتبة الطلاب (أ)	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)		١ رقم (١١)
√√	مكتبة الطلاب (ب)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (١٤، ١٣)
√√	مكتبة الدراسات العليا	-	١ رقم (١٨)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (١٧)
√	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-		١ رقم (٢٤)
√	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	-	-		١ رقم (٢٣)
√√√	معمل الوسائل التعليمية	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)		١ رقم (٢٥)

جامعة أسيوط - ضبط الوثائق - إدارة الجودة والتميز

Tel external: 2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

Prof.mostafaeelsebaee@aun.edu.eg



AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢ - ٠١ / ٠٣ / ٢٠١٧



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة



كلية علوم الرياضة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر فبراير ٢٠٢٥ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبوردرة ٦ كيلو	بوردرة ٦ كيلو (بافاريا)
√	معمل التعبير الحركي	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٤٢)
√√	معمل الفسيولوجي	١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)		-
√	نادي تكنولوجيا المعلومات	-	-		١ رقم (٣١)
√√	الفصول	-	-		٢ رقم (٥٩، ٥٨)
√√	حجرة كنترول الدور الأرضي	٢ رقم (٥، ٤)	-		-
√√√	مدرج ١	-	١ رقم (٤٦)		٢ رقم (٤٤، ٤٥)
√√√	مدرج ٢	-	١ رقم (٤٩)		٢ رقم (٤٧، ٤٨)
√√	الكافتيريا	-	١ رقم (٥٧)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٥٦)
√√	وحدة ضمان الجودة	-	١ رقم (٧)		١ رقم (٦)
√√	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	-	١ رقم (٥)		١ رقم (٤)
√√	المطبعة	١ رقم (٦)	-		١ رقم (٨)
√√	مخزن الجواله (١)	-	١ رقم ()		١ رقم (٥١)
√	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	١ رقم (٧)	-		-
√	مخزن الأثاث (٣)	-	-		١ رقم (٦١)
×	مخزن الاثاث (٤)	-	١ رقم (٦٢)		-
√	مخزن الملاعب (٦)	-	١ رقم (٦٠)		-
√	مخزن المستديم (٨)	-	-		١ رقم (٤٢)
√√	طريقة شئون الطلاب	-	١ رقم (١٠)		١ رقم (٩)
√	حجرة كنترول الدراسات العليا	-	-		١ رقم (٥٥)
×√	طريقة قسم المناهج	-	١ رقم (٢٨)		١ رقم (٢٧)
√√	طريقة قسم التدريب	-	١ رقم (٣٣)		١ رقم (٣٢)
√√√	حمام السباحة	-	١ رقم (٣٨)		٢ رقم (٣٧، ٣٦)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٩)	-	-	-

جامعة أسيوط - ضبط الوثائق - إدارة الجودة والتميز

Tel external: 2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

Prof.mostafaelsebaee@aun.edu.eg



AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢ - ٠١/٠٣/٢٠١٧



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة



كلية علوم الرياضة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر فبراير ٢٠٢٥ م.

مكان الجهاز		نوع الجهاز				
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)	
√√√√	الملاعب	الملاعب	-	١ رقم(٦٦)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٣ رقم (٦٤،٦٣،٦٥)
√			-	١(١٠ كيلو) رقم(٦٧)	-	-
إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			إجمالي ١٢ تلقائي	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو	٦ سليم و ٤٠ يجب تغييرهم	إجمالي ٤٦ بودرة ٦ كيلو

• ملحوظة: ١- قسم علوم الصحة طفاية بودة ٦ كيلو رقم (٣٥) فارغة.

٢- مخزن الأثاث رقم (٤) طفاية رقم (٦٢) ثاني أكسيد الكربون وجه الخرطوم تالف ولا يصلح ويجب تغييره.

٣- قسم المناهج طفاية رقم (٢٨) ثاني أكسيد الكربون فارغة.

بالنسبة لأجهزة الإنذار: يوجد جهاز (إنذار واحد) ويتبعه ٢٤ (كاسيل إنذار) موزعين على أجنحة الكلية الثلاثة.

بالنسبة لحفنيات الحريق: يوجد عدد (٢١) حنفية خاصة بالكلية داخل الكلية وخارجها وهي كالتالي:

الوصف	المكان	العدد
حنفية حريق	حول الكلية من الخارج	٦
	٣ في كل دور من (الأول - الرابع)	١٢
	الدور الخامس	٢
	الدور الأرضي.	١

ملحوظة: * يوجد بكل دور من الدور الأرضي حتى الدور الرابع (مخرج حنفية حريق) ويوجد بجواره صندوق يوجد به خرطوم

مياه للإستعمال عند الطوارئ.

مسئول الدفاع المدني

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبد الغنى محمد عبد الغنى

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعي

إيمان

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/٩ م

Tel external: 2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

Prof.mostafaelsebaee@aun.edu.eg