



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٥ م.

صالح للإستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقانى	ثانى أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)
√	مكتب الأمن	-	-	√	١ رقم (٢)
√	الدفاع المدنى	-	-	√	١ رقم (١)
√	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	-	-		١ رقم (٥٠)
√	صالة اللياقة البدنية	-	١ رقم (٦٨)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	-
√	وحدة القياس والتقويم	-	-		١ رقم (٣)
√√	طريقة أمين الكلية	-	١ رقم (٢٠)		١ رقم (١٩)
√√	طريقة مكتب العميد	-	١ رقم (٢٢)	√	١ رقم (٢١)
√√	طريقة قسم الإدارة	-	١ رقم (٣٠)	√	١ رقم (٢٩)
×√	طريقة قسم علوم الصحة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	٢ رقم (٣٥،٣٤)
√√√	قاعة الجمباز	-	١ رقم (٦٩)		٢ رقم (٤١،٤٠)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٨)	-		-
√	صالة رفع الأثقال	-	-	√	١ رقم (٥٢)
√	صالة الملاكمة	-	١ رقم (٥٤)	-	-
√	صالة المصارعة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم	١ رقم (٥٣)
√	صالة المبارزة	-	-		١ رقم (٣٩)
√√√√	معمل الحاسب الآلى	٣ رقم ١٢،١١،١٠	١ رقم (١٥)	-	-
√	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	-	-	√	١ رقم (١٦)
√√√	مكتبة الطلاب (أ)	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)		١ رقم (١١)
√√	مكتبة الطلاب (ب)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	٢ رقم (١٤،١٣)
√√	مكتبة الدراسات العليا	-	١ رقم (١٨)		١ رقم (١٧)
√	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-		١ رقم (٢٤)
√	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	-	-		١ رقم (٢٣)
√√√	معمل الوسائل التعليمية	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)		١ رقم (٢٥)



AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢-٠١/٠٣/٢٠١٧



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة



كلية علوم الرياضة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٥ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز	نوع الجهاز			
			تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)
√	معمل التعبير الحرى	تابع جناح (ج)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٤٢)
√√	معمل الفسيولوجى		١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)		-
√	نادى تكنولوجيا المعلومات		-	-		١ رقم (٣١)
√√	الفصول		-	-		٢ رقم (٥٩،٥٨)
√√	حجرة كمنترول الدور الأرضى		٢ رقم (٥،٤)	-		-
√√√	مدرج ١		-	١ رقم (٤٦)		٢ رقم (٤٤، ٤٥)
√√√	مدرج ٢		-	١ رقم (٤٩)		٢ رقم (٤٧، ٤٨)
√√	الكافتيريا	جناح (ب)	-	١ رقم (٥٧)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٥٦)
√√	وحدة ضمان الجودة		-	١ رقم (٧)		١ رقم (٦)
√√	حجرة تبديل الملابس (طالبات)		-	١ رقم (٥)		١ رقم (٤)
√√	المطبعة		١ رقم (٦)	-		١ رقم (٨)
√√	مخزن الجواله (١)		-	١ رقم ()		١ رقم (٥١)
√	مخزن الأدوات الكتابية (٢)		١ رقم (٧)	-		-
√	مخزن الأثاث (٣)		-	-		١ رقم (٦١)
×	مخزن الاثاث (٤)		-	١ رقم (٦٢)		-
√	مخزن الملاعب (٦)		-	١ رقم (٦٠)		-
√	مخزن المستديم (٨)		-	-		١ رقم (٤٢)
√√	طريقة شئون الطلاب		-	١ رقم (١٠)		١ رقم (٩)
تم إلغاؤها	حجرة كمنترول الدراسات العليا		-	-		١ رقم (٥٥)
×√	طريقة قسم المناهج		-	١ رقم (٢٨)		١ رقم (٢٧)
√√	طريقة قسم التدريب		-	١ رقم (٣٣)		١ رقم (٣٢)
√√√	حمام السباحة		-	١ رقم (٣٨)		٢ رقم (٣٧، ٣٦)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم		١ رقم (٩)	-		-

جامعة اسيوط - جامعة اسيوط - إدارة الجودة والتميز - ضبط الوثائق

Tel external:2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

Prof.mostafaeelsebae@aun.edu.eg



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٥ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز		نوع الجهاز			
			تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
√√√√	الملاعب	الملاعب	-	١ رقم (٦٦)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٣ رقم (٦٤،٦٣،٦٥)
√			-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	-
إجمالي أنواع الطفايات ٨٢ طفاية			إجمالي ١٢ تلقائي	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	٦ سليم ٤٠ و يجب تغييرهم	إجمالي ٤٦ بودرة ٦ كيلو

• ملحوظة : ١- قسم علوم الصحة طفاية بودرة ٦ كيلو رقم (٣٥) فارغة.

٢- مخزن الأثاث رقم (٤) طفاية رقم (٦٢) ثاني أكسيد الكربون وجه الخرطوم تالف ولا يصلح ويجب تغييره.

٣- قسم المناهج طفاية رقم (٢٨) ثاني أكسيد الكربون فارغة.

٤- طفاية الحريق رقم (٥٥) بودرة (٦) كيلو بافاريا الخاصة بحجرة كمنترول الدراسات العليا تم إرجاعها إلى المخازن لإلغاء تلك الحجرة حيث أصبحت تخص إدارة رعاية الشباب.

بالنسبة لأجهزة الإنذار: يوجد جهاز (إنذار واحد) ويتبعه ٢٤ (كاسيل إنذار) موزعين على أجنحة الكلية الثلاثة.

بالنسبة لحفنيات الحريق: يوجد عدد (٢١) حنفية خاصة بالكلية داخل الكلية وخارجها وهي كالتالي:

العدد	المكان	الوصف
٦	حول الكلية من الخارج	حنفية حريق
١٢	٣ في كل دور من (الأول - الرابع)	
٢	الدور الخامس	
١	الدور الأرضي.	

ملحوظة : * يوجد بكل دور من الدور الأرضي حتى الدور الرابع (مخرج حنفية حريق) ويوجد بجواره صندوق يوجد به خرطوم

مياه للاستعمال عند الطوارئ.

مسئول الدفاع المدني

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبدالغنى محمد عبدالغنى

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعي

إيمان

تحريراً فى ١٥/٤/٢٠٢٥ م