



AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢ - ٠١/٠٣/٢٠١٧



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مكتب وكيل الكلية



كلية علوم الرياضة

جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر مايو ٢٠٢٦ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريلا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريلا)
√	مكتب الأمن	-	-	√	١ رقم (٢)
√	الدفاع المدني	-	-	√	١ رقم (١)
√	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٥٠)
√	صالة اللياقة البدنية	-	١ رقم (٦٨)		-
√	وحدة القياس والتقويم	-	-		١ رقم (٣)
√√	طريقة أمين الكلية	-	١ رقم (٢٠)		١ رقم (١٩)
√√	طريقة مكتب العميد	-	١ رقم (٢٢)	√	١ رقم (٢١)
√√	طريقة قسم الإدارة	-	١ رقم (٣٠)	√	١ رقم (٢٩)
×√	طريقة قسم علوم الصحة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	٢ رقم (٣٥، ٣٤)
√√√	قاعة الجميز	-	١ رقم (٦٩)		٢ رقم (٤١، ٤٠)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٨)	-		-
√	صالة رفع الأثقال	-	-	√	١ رقم (٥٢)
√	صالة الملاكمة	-	١ رقم (٥٤)	-	-
√	صالة المصارعة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم	١ رقم (٥٣)
√	صالة المبارزة	-	-		١ رقم (٣٩)
√√√√	معمل الحاسب الآلي	٣	١ رقم (١٥)	-	-
		رقم ١٢، ١١، ١٠			
√	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	-	-	√	١ رقم (١٦)
√√√	مكتبة الطلاب (أ)	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (١١)
√√	مكتبة الطلاب (ب)	-	-		٢ رقم (١٤، ١٣)
√√	مكتبة الدراسات العليا	-	١ رقم (١٨)		١ رقم (١٧)
√	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-		١ رقم (٢٤)
√	قاعة أ.د. محمد رأفت محمود	-	-		١ رقم (٢٣)
√√√	معمل الوسائل التعليمية	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)		١ رقم (٢٥)

جامعة اسيوط - إدارة الجودة والتميز - ضبط الوثائق

Tel external: 2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

Prof.mostafaealsebaee@aun.edu.eg



AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢ - ٠١/٠٣/٢٠١٧



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مكتب وكيل الكلية



كلية علوم الرياضة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر مايو ٢٠٢٦ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز		نوع الجهاز			
			تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
√	معمل التعبير الحركي	تابع جناح (ج)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	١ رقم (٤٢)
√√	معمل الفسيولوجي		١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)		-
√	نادي تكنولوجيا المعلومات		-	-		١ رقم (٣١)
√√	الفصول		-	-		٢ رقم (٥٩،٥٨)
√√	حجرة كتنترول الدور الأرضي		٢ رقم (٥،٤)	-		-
√√√	مدرج ١		-	١ رقم (٤٦)		٢ رقم (٤٤، ٤٥)
√√√	مدرج ٢		-	١ رقم (٤٩)		٢ رقم (٤٧، ٤٨)
√√	الكافتيريا	جناح (ب)	-	١ رقم (٥٧)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	١ رقم (٥٦)
√√	وحدة ضمان الجودة		-	١ رقم (٧)		١ رقم (٦)
√√	حجرة تبديل الملابس (طالبات)		-	١ رقم (٥)		١ رقم (٤)
√√	المطبعة		١ رقم (٦)	-		١ رقم (٨)
√√	مخزن الجواله (١)		-	١ رقم ()		١ رقم (٥١)
√	مخزن الأدوات الكتابية (٢)		١ رقم (٧)	-		-
√	مخزن الأثاث (٣)		-	-		١ رقم (٦١)
×	مخزن الاثاث (٤)		-	١ رقم (٦٢)		-
√	مخزن الملاعب (٦)		-	١ رقم (٦٠)		-
√	مخزن المستديم (٨)		-	-		١ رقم (٤٢)
√√	طريقة شئون الطلاب		-	١ رقم (١٠)		١ رقم (٩)
×√	طريقة قسم المناهج		-	١ رقم (٢٨)		١ رقم (٢٧)
√√	طريقة قسم التدريب		-	١ رقم (٣٣)		١ رقم (٣٢)
√√√	حمام السباحة		-	١ رقم (٣٨)		٢ رقم (٣٧، ٣٦)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم		١ رقم (٩)	-	-	-

جامعة اسيوط - إدارة الجودة والتميز - ضبط الوثائق

Tel external:2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

Prof.mostafaeelsebaee@aun.edu.eg



AU- QAD DC-FRM-005

رقم وتاريخ الإصدار ٠٢ - ٠١/٠٣/٢٠١٧



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مكتب وكيل الكلية



كلية علوم الرياضة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر مايو ٢٠٢٦ م.

صالح للإستعمال	مكان الجهاز		نوع الجهاز			
			تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريلا لبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريلا)
✓✓✓✓	الملاعب	الملاعب	-	١ رقم (٦٦)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٣ رقم (٦٤، ٦٣، ٦٥)
✓			-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	-
إجمالي أنواع الطفايات ٨١ طفاية			إجمالي ١٢ تلقائي	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	٦ سليم و ٤٠ يجب تغييرهم	إجمالي ٤٥ بودرة ٦ كيلو

• ملحوظة : ١- قسم علوم الصحة طفاية بودرة ٦ كيلو رقم (٣٥) فارغة.

٢- مخزن الأثاث رقم (٤) طفاية رقم (٦٢) ثاني أكسيد الكربون وجه الخرطوم تالف ولا يصلح ويجب تغييره.

٣- قسم المناهج طفاية رقم (٢٨) ثاني أكسيد الكربون فارغة.

بالنسبة لأجهزة الإنذار : يوجد جهاز (إنذار واحد) ويتبعه ٢٤ (كاسيل إنذار) موزعين على أجنحة الكلية الثلاثة.

بالنسبة لحنفيات الحريق : يوجد عدد (٢١) حنفية خاصة بالكلية داخل الكلية وخارجها وهي كالتالي:

الوصف	المكان	العدد
حنفية حريق	حول الكلية من الخارج	٦
	٣ في كل دور من (الأول - الرابع)	١٢
	الدور الخامس	٢
	الدور الأرضي.	١

ملحوظة : * يوجد بكل دور من الدور الأرضي حتى الدور الرابع (مخرج حنفية حريق) ويوجد بجواره صندوق يوجد به خرطوم مياه للإستعمال عند الطوارئ.

* تم مخاطبة مدير الشركة الوطنية لأنظمة ومكافحة الحرائق لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع معدلات الأمان بالكلية بتطوير شبكة الإنذار بالكلية باستخدام حساسات الحرارة والدخان والكواثر القابلة للإرتداد والأجراس وقد حضر مندوبوا الشركة يوم ٢٠٢٦/١/١٩ م لمعاينة كافة أنحاء الكلية تمهيداً لعمل مقايضة بالمطلوب تنفيذه تبعاً للأولوية ولم يتم الرد إلى الآن.

* تم مخاطبة مدير إدارة الحماية المدنية بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٩ م لتحديد العدد المطابق الصحيح للطفايات بودرة ٦ كيلو الموجودة بالكلية وإرسال الرد والمقايضة الصحيحة حتى يمكن إجراء و عمل الصيانة اللازمة وصرف مستحقات شركة بافاريلا تنفيذاً للخطاب الوارد ولم يتم الرد إلى الآن.

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مسئول الدفاع المدني

عبد الغنى محمد عبد الغنى

أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب السباعي

Tel external: 2423124

ت خارجي: ٢٤٢٣١٢٤

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 5376

ت سكرتارية: ٥٣٧٦

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

Prof.mostafaelsebaee@aun.edu.eg