



Faculty of physical Education
Vice Dean for Environmental
Community Service

AU- QAD DC-FRM-
رقم وتاريخ الإصدار ٢٠١٧/٠٣/٠١



كلية التربية الرياضية
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقاني	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
جناح (أ)	٢	-	-	مكتب الأمن	(٢٠١)	✓	-
	١	-	-	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	(٥٠)	✓	-
	-	١	-	صالة اللياقة البدنية	(٦٨)	✓	-
	١	-	-	وحدة القياس والتقويم	(٣)	✓	-
	١	١	-	طريقة أمين الكلية	(٢٠٠،١٩)	✓	-
	١	١	-	طريقة مكتب العميد	(٢٢،٢١)	✓	-
	١	١	-	طريقة قسم الإدارة	(٣٠،٢٩)	✓	-
	٢	-	-	طريقة قسم علوم الصحة	(٣٥،٣٤)	✓	-
	٢	-	-	قاعة الجميز	(٤١،٤٠)	✓	-
	-	-	١	غرفة محول الكهرباء بالبدر	٨ ت	✓	-
جناح (ج)	١	-	-	صالة المصارعة	(٥٣)	✓	-
	-	١	-	صالة الملاكمة	(٥٤)	✓	-
	١	-	-	صالة رفع الأثقال	(٥٢)	✓	-
	١	-	-	صالة المبارزة	(٣٩)	✓	-
	-	١	-	معمل الحاسب الآلى	(١٥)	✓	-
	١	-	-	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	(١٦)	✓	-
	١	١ (١٠ كيلو)	١	مكتبة الطلاب (أ)	(١٢،١١) ١ (١) ت	✓	-
	٢	-	-	مكتبة الطلاب (ب)	(١٤،١٣)	✓	-
	١	١	-	مكتبة الدراسات العليا	(١٨،١٧)	✓	-
	١	-	-	حجرة الإستقبال والضيافة	(٢٤)	✓	-
	١	-	-	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	(٢٣)	✓	-
	١	١	١	معمل الوسائل التعليمية	(٢٦،٢٥) ٢ (٢) ت	✓	-

جامعة أسيوط - التطوير الإدارى والجودة - ضبط الوثائق

Tel Internal: ٤٢٢٤

Tel Secretary: ٤٢٢٣

Email: phyedu_vdenviro@aun.edu.eg

ت داخلي: ٤٢٢٤

ت سكرتارية: ٤٢٢٣

البريد الإلكتروني : phyedu_vdenviro@aun.edu.eg



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ م

نوع الجهاز	بو درة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقاني	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ج)	١	-	-	معمل التعبير الحركي	(٤٢)	✓	-
	-	١	١	معمل الفسيولوجي	(٤٣) ت (٣)	✓	-
	١	-	-	نادى تكنولوجيا المعلومات	(٣١)	✓	-
	٢	-	-	الفصول	(٥٩، ٥٨)	✓	-
	-	-	٢	حجرة كنترول الدور الأرضي	(٤٥، ٤٤) ت (٤٥)	✓	-
	٢	١	-	مدرج ١	٤٥ ، ٤٤ ، ٤٦ ،	✓	-
	٢	١	-	مدرج ٢	٤٨، ٤٧ ، ٤٩	✓	-
جناح (ب)	١	١	-	الكافتيريا	(٥٧، ٥٦)	✓	-
	١	١	-	وحدة ضمان الجودة	(٧، ٦)	✓	-
	١	١	-	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	(٥، ٤)	✓	-
	١	-	١	المطبعة	(٨) ت (٦)	✓	-
	١	١	-	مخزن الجواله (١)	(٥١)	✓	-
	-	-	١	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	(٧) ت	✓	-
	١	-	-	مخزن الاثاث (٣)	(٦١)	✓	-
	-	١	-	مخزن الاثاث (٤)	(٦٢)	✓	-
	-	١	-	مخزن الملاعب (٦)	(٦٠)	✓	-
	١	-	-	مخزن المستديم (٨)	(٤٢)	✓	-
	١	١	-	طريقة شئون الطلاب	(١٠، ٩)	✓	-
	١	-	-	حجرة كنترول الدراسات العليا	(٥٥)	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ م

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ب)	١	١	-	طريقة قسم المناهج	(٢٨،٢٧)	√	-
	١	١	-	طريقة قسم التدريب	(٣٣،٣٢)	√	-
	٢	١	-	حمام السباحة	٣٦،٣٧ (٣٨،	× √ √	واحدة تحتاج تكهين
	-	-	١	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	٩ ت	√	-
الملاعب	٣	١	-	الملاعب	٦٤،٦٣ ٦٦،٦٥ (٦٧	√	-
	-	١ (١٠ كيلو)	-			√	-

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج، وهكذا بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

موضح وجود طفاية فى حمام السباحة غير صالحة للاستعمال وتحتاج تكهين، مع العلم أنه تم إصلاح الطفاية الخاصة بالكافتيريا والتي وردت بتقرير الشهر الماضى.

تحريراً فى ٢٠٢٢/١١/١ م

إيمان

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ عادل إبراهيم أحمد

مسئول الدفاع المدنى

عبدالغنى محمد عبدالغنى