



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر فبراير ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
جناح (أ)	٢	-	-	مكتب الأمن	(٢٤١)	√	-
	١	-	-	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	(٥٠)	√	-
	-	١	-	صالة اللياقة البدنية	(٦٨)	√	-
	١	-	-	وحدة القياس والتقويم	(٣)	√	-
	١	١	-	طريقة أمين الكلية	(٢٠،١٩)	√	-
	١	١	-	طريقة مكتب العميد	(٢٢،٢١)	√	-
	١	١	-	طريقة قسم الإدارة	(٣٠،٢٩)	√	-
	٢	-	-	طريقة قسم علوم الصحة	(٣٥،٣٤)	√	-
	٢	-	-	قاعة الجميز	(٤١،٤٠)	√	-
	-	-	١	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	٨ ت	√	-
جناح (ج)	١	-	-	صالة المصارعة	(٥٣)	√	-
	-	١	-	صالة الملاكمة	(٥٤)	√	-
	١	-	-	صالة رفع الأثقال	(٥٢)	√	-
	١	-	-	صالة المبارزة	(٣٩)	√	-
	-	١	٢	معمل الحاسب الآلى	(١٥)	√	-
	١	-	-	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	(١٦)	√	-
	١	١ (١٠ كيلو)	١	مكتبة الطلاب (أ)	(١٢،١١) (١) ت	√	-
	٢	-	-	مكتبة الطلاب (ب)	(١٤،١٣)	√	-
	١	١	-	مكتبة الدراسات العليا	(١٨،١٧)	√	-
	١	-	-	حجرة الإستقبال والضيافة	(٢٤)	√	-
	١	-	-	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	(٢٣)	√	-
	١	١	١	معمل الوسائل التعليمية	(٢٦،٢٥) (٢) ت	√	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر فبراير ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ج)	١	-	-	معمل التعبير الحركي	(٤٢)	✓	-
	-	١	١	معمل الفسيولوجي	(٤٣) (٣) ت	✓	-
	١	-	-	نادي تكنولوجيا المعلومات	(٣١)	✓	-
	٢	-	-	الفصول	(٥٩، ٥٨)	✓	-
	-	-	٢	حجرة كمنترول الدور الأرضي	(٤٥، ٥) ت	✓	-
	٢	١	-	مدرج ١	٤٥ ، ٤٤ ٤٦ ،	✓	-
	٢	١	-	مدرج ٢	٤٨، ٤٧ ٤٩	✓	-
جناح (ب)	١	١	-	الكافتيريا	(٥٧، ٥٦)	✓	-
	١	١	-	وحدة ضمان الجودة	(٧، ٦)	✓	-
	١	١	-	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	(٥، ٤)	✓	-
	١	-	١	المطبعة	(٨) (٦) ت	✓	-
	١	١	-	مخزن الجواله (١)	(٥١)	✓	-
	-	-	١	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	(٧) ت	✓	-
	١	-	-	مخزن الأثاث (٣)	(٦١)	✓	-
	-	١	-	مخزن الاثاث (٤)	(٦٢)	✓	-
	-	١	-	مخزن الملاعب (٦)	(٦٠)	✓	-
	١	-	-	مخزن المستديم (٨)	(٤٢)	✓	-
	١	١	-	طريقة شئون الطلاب	(١٠، ٩)	✓	-
	١	-	-	حجرة كمنترول الدراسات العليا	(٥٥)	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر فبراير ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ب)	١	١	-	طرفة قسم المناهج	(٢٨،٢٧)	√	-
	١	١	-	طرفة قسم التدريب	(٣٣،٣٢)	√	-
	٢	١	-	حمام السباحة	٣٦،٣٧ (٣٨،	× √ √	واحدة جارى تجهيزها
	-	-	١	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	٩ ت	√	-
الملاعب	٣	١	-	الملاعب	٦٤،٦٣ ٦٦،٦٥	√	-
	-	١ (١٠ كيلو)	-		(٦٧	√	-

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج، وهكذا بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

• موضح وجود طفاية فى حمام السباحة غير صالحة للاستعمال وجارى تجهيزها ،وعليه تم نقل طفاية من

مكتب الأمن إلى حمام السباحة بصفة مؤقتة لحين استلام طفاية جديدة.

• تم نقل طفاية من نادى تكنولوجيا المعلومات إلى لوكر الأولاد بصفة مؤقتة لحين إستلام طفاية جديدة لأن

الطفاية الخاصة باللوكر تحتاج للتجهيز.

• بالمرور على حنفيات الحريق الموجودة داخل الكلية وجد محبس حنفية حريق تالف بالدور الرابع وتم

تغييره عن طريق مسئول الصيانة.

مسئول الدفاع المدنى

وكيل الكلية

محمد الغنى محمد عبدالغنى

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ محادل إبراهيم أحمد

تدريراً فى ٢٠٢٣/٢/١٣

إيمان