



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال	نوع الجهاز		
				ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقاني	بودرة ٦ كيلو
٢ رقم (٢٠١)	مكتب الأمن	✓	-	-	-	-
١ رقم (٥٠)	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	✓	-	-	-	-
-	صالة اللياقة البدنية	✓	-	١ رقم (٦٨)	-	-
١ رقم (٣)	وحدة القياس والتقويم	✓	-	-	-	-
١ رقم (١٩)	طريقة أمين الكلية	✓	-	١ رقم (٢٠)	-	-
١ رقم (٢١)	طريقة مكتب العميد	✓	-	١ رقم (٢٢)	-	-
١ رقم (٢٩)	طريقة قسم الإدارة	✓	-	١ رقم (٣٠)	-	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	طريقة قسم علوم الصحة	✓	-	-	-	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	قاعة الجمباز	✓	-	١ رقم (٦٩)	-	-
-	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	✓	-	١ رقم (٨)	-	-
١ رقم (٥٣)	صالة المصارعة	✓	-	-	-	-
-	صالة الملاكمة	✓	-	١ رقم (٥٤)	-	-
١ رقم (٥٢)	صالة رفع الأثقال	✓	-	-	-	-
١ رقم (٣٩)	صالة المبارزة	✓	-	-	-	-
-	معمل الحاسب الآلي	✓	-	١ رقم (١٥)	٣ رقم ١٢، ١١، ١٠	-
١ رقم (١٦)	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	✓	-	-	-	-
١ رقم (١١)	مكتبة الطلاب (أ)	✓	-	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	مكتبة الطلاب (ب)	✓	-	-	-	-
١ رقم (١٧)	مكتبة الدراسات العليا	✓	-	١ رقم (١٨)	-	-
١ رقم (٢٤)	حجرة الإستقبال والضيافة	✓	-	-	-	-
١ رقم (٢٣)	قاعة أ.د. محمد رأفت محمود	✓	-	-	-	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ج)	١ رقم (٢٥)	١ رقم (٢٦)	١ رقم (٢)	معمل الوسائل التعليمية	✓	-
	١ رقم (٤٢)	-	-	معمل التعبير الحركى	✓	-
	-	١ رقم (٤٣)	١ رقم (٣)	معمل الفسيولوجى	✓	-
	١ رقم (٣١)	-	-	نادى تكنولوجيا المعلومات	✓	-
	٢ رقم (٥٩،٥٨)	-	-	الفصول	✓	-
	-	-	٢ رقم (٥،٤)	حجرة كمنترول الدور الأرضى	✓	-
	٢ رقم (٤٤، ٤٥)	١ رقم (٤٦)	-	مدرج ١	✓	-
	٢ رقم (٤٨،٤٧)	١ رقم (٤٩)	-	مدرج ٢	✓	-
جناح (ب)	١ رقم (٥٦)	١ رقم (٥٧)	-	الكافتيريا	✓	-
	١ رقم (٦)	١ رقم (٧)	-	وحدة ضمان الجودة	✓	-
	١ رقم (٤)	١ رقم (٥)	-	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	✓	-
	١ رقم (٨)	-	١ رقم (٦)	المطبعة	✓	-
	١ رقم (٥١)	١ رقم ()	-	مخزن الجواله (١)	✓	-
	-	-	١ رقم (٧)	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	✓	-
	١ رقم (٦١)	-	-	مخزن الأثاث (٣)	✓	-
	-	١ رقم (٦٢)	-	مخزن الاثاث (٤)	✓	-
	-	١ رقم (٦٠)	-	مخزن الملاعب (٦)	✓	-
	١ رقم (٤٢)	-	-	مخزن المستديم (٨)	✓	-
	١ رقم (٩)	١ رقم (١٠)	-	طريقة شئون الطلاب	✓	-
	١ رقم (٥٥)	-	-	حجرة كمنترول الدراسات العليا	✓	-
	١ رقم (٢٧)	١ رقم (٢٨)	-	طريقة قسم المناهج	✓	-
	١ رقم (٣٢)	١ رقم (٣٣)	-	طريقة قسم التدريب	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
٢ رقم (٣٧، ٣٦)	١ رقم (٣٨)	-	تابع جناح (ب)	حمام السباحة	✓ ✓ ×	جارى تكهين رقم (٣٦)
-	-	١ رقم (٩)	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	٩ ت	✓	-
٣ رقم (٦٥، ٦٤، ٦٣)	١ رقم (٦٦)	-	ملاعب	الملاعب	✓	-
-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-			✓	-
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج، وهكذا بالنسبة لخرائط المياه وجدران

المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

مسئول الدفاع المدنى

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

محمد الغنى محمد عبد الغنى

أ.د/ محادل إبراهيم أحمد

تدريراً فى ٢٠٢٣/٤/٢

إيمان